



Gebäudeergebnisse


Gebäude

	Ist-Wert	Soll-Wert	% vom Soll-Wert
spez. Transmissionswärmeverlust [W/(m ² K)]	0,309	0,370	83,5 % (zulässig)
H' _T (Referenzgebäude) [W/(m ² K)]		0,370	83,5 %
H' _T (Höchstwert gemäß EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2) [W/(m ² K)]		0,400	77,2 %
spez. Heizwärmebedarf [kWh/(m ² a)]	50,5	-	
Anlagenaufwandszahl [-]	0,70	-	
spez. Primärenergiebedarf [kWh/(m ² a)]	44,14	57,77	76,4 % (zulässig)

Die flächenbezogenen Ergebnisse beziehen sich auf die Gebäudenutzfläche A_N.

Hinweis:

Die Werte für den Heizwärme- und Primärenergiebedarf wurden gemäß §5 EnEV 2014 korrigiert.



Wesentliche Angaben für Anzeigen nach EnEV §16a

1. Art des Energieausweises	Energiebedarfsausweis
2. Endenergiebedarf	37,9 kWh/(m ² a)
3. Wesentliche Energieträger	Erdgas H
4. Baujahr des Gebäudes	2019 -21
5. Energieeffizienzklasse	A