OK Mistweg
114,71 üNHN

1,90 | 10,32
20 | 1,50 | 20 | 10,32
60

Grundstücksgrenze

OK Mulde
114,27 üNHN

Muldensohle

VKRD
Tiefgarage

OK Mulde
114,42 üNHN

Teilrückbau Verbau

OK BR +0,80

TG Lüftungsquerschnitt
1,20 m²

BD 1,50 /0,80

natürliche Lüftung TG!
Wetterschutzgitter
75% Lüftungsquerschnitt

30°
Abböschung Mulde

Einleitung in Mulde
Speier

Stauden-
bepflanzung

Fläche Gehölz
93,43 m²

Neupflanzung
grokroniger Baum

Beet

AW1 | Außenwandaufbau Gesamtstärke 410 mm

20 mm	Außenputz
180 mm	Steinwolle; WLG 035 bspw. Rockwool Coverro
200 mm	Kalksandstein; KS XL | 20-2.0-h498-t20
10 mm	Innenputz

+0,64 OK Belag

Fallrohraufnahme RW
Balkone
unter Belag, Anschluss
an Fassadenrinne

Whg0.3-09 Terasse

Einlauf RW Balkone, seitlicher
Stutzen in Rinne

Speier Hauptentwässerung
Speier Not (Überschüttung auf Rinne)

Entwässerungsrinne
z.Bsp. Birco light AS
Nennweite 100, ohne
mit Ablauf DN 110

F. 0.16 | F. 0.14 | F. 0.13

RK | FFL single | 2cm Bauteilfuge | VKRD

Balkone
RWFL5
DN70

VKRD
TG

2% Gefälle | 2 % Gefälle

VKRD
(ohne
Gefälle)

F. 0.15
3,75⁵ / 2,76

BO1a | Bodenaufbau EG

15 mm Belag (Fliesen)
75 mm Heizestrich inkl. Systemplatte (XtraFloor 29mm)
20 mm Trittschalldämmung
130 mm Ausgleichsdämmung

Whg0.3-07 Wohnküche

ÜZ EG

S-WD 20/30
UK = OKFB

OK ÜZ

Vorwand freistehend, 50er Ständer vor DN75
Aufputzinstallation wg. Schallschutz
Vorwand freistehend, 50er Ständer vor DN100

3,74 | 3,75⁵ | 72 | 84 | 85⁵ | 84⁵

7,49⁵ | 2,41⁵ | 2,41⁵

WD Anschluss Küche
WD RW Not

WD Anschluss Küche
WD RW Haupt
S-WD 20/30
OK = UKRD

Whg. 0.3

Summe	92,29 m²

T. 0.3-08
84 / 2,17⁵

Wohnungsstation
E-und Multimediaverteiler

E - BD/DD
10 /30

Whg0.3-08 Abstell

S - BD 60 /20
SL+RW - DD 60 /20

Whg0.4-08 A

Dosen max. 40mm tief
gegenüberliegende Dosen versetzt
anordnen
KS Stärke 200 mm muss nach
Baupysik stehen bleiben

40mm tiefe Dosen Schallschutz beachte

100/100

Whg0.3-05 Bad

Whg0.3-06 WC

T. 0.3-06
80⁵ / 2,15⁵

dB 53 erf R'

Whg0.3-04 Vorraum

Whg0.3-01 Eingang
+0,64 OKFB
+0,40 OKRB

H - BD/DD
20 /35

OKRFB +0,40
OKRFB +0,48

T. WE 0.3
1,16 / 2,17⁵

Klimaklasse II; U

BO2c | Bodenaufbau TRH OG1-OG3

15 mm Belag (Fliesen)
55 mm Estrich
20 mm Trittschalldämmung
70 mm Ausgleichsdämmung

B0.0 Treppenhaus B
+0,64 OKFB
+0,48 OKRB

Auflager Treppe

0,10/0,20/0,08
ab OKRF 1,06

BRH 2,37⁵

96⁵ / 2,17⁵
T. 0.3-03

96⁵ / 2,17⁵
T. 0.3-02

Wand 1 OG

Rüsthülsen gem
Aufzugsplanung
beachten
KB 1,1 x 1,4

BD/DD 1,62⁵ /1,95

16 STG x 18 cm x 28 cm
Fcl 1 OG Ortbeton

R150/150

Whg0.3-03 Schlafen I

Whg0.3-02 Schlafen II

FFL single | RK

F. 0.05 | F. 0.06

F. 0.07
4,99⁵ / 3,12

Fassadenrinne

±0,00

Grundstücksgrenze