



EINGANGS - ANSICHT TYP 600 K / 600 M
M = 1/100

ANZAHL DER EINGANGSSTUFEN
NACH ÖRTL. GEGEBENHEITEN

Hinweise der Baugenehmigungsbehörde:

Die genehmigten Pläne und die geprüfte Statik müssen auf der Baustelle aufliegen.

Allé tragenden Teile sind nach geprüfter statischer Berechnung durchzuführen.

Es sind nur Materialien nach DIN-Normen zu verwenden.

Die Wärmeisolierung hat nach DIN 4108, die Schalldämmung nach DIN 4109 zu erfolgen.

Beim Durchgang durch die Massivdecken ist der Kamin von diesen Decken durch 2 bis 3 cm breite Fugen zu trennen, die mit Mineralwolle dicht auszufüllen sind.

Kamine müssen von Holzbalken 6 cm Abstand erhalten und sind innerhalb der Balkendecke mit einem Betongürtel zu umgeben.

EN
RASSE

1:100

SCHM
RECHTE
FERSCH

M. 1. 68